



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
GRAD KRAPINA**

KLASA: 406-01/20-01/0025
URBROJ: 2140/01-03-0302-20-3
U Krapini, 11.12.2020.

ODGOVOR NA UPIT GOSPODARSKOG SUBJEKTA OD 8.12.2020.

za predmet nabave:

Ugradnja dizala u zgradi OŠ Augusta Cesarca Krapina

Temeljem upita gospodarskog subjekta koji glasi:

U postupku jednostavne nabave za radove ugradnje dizala u zgradi OŠ Augusta Cesarca u troškovniku je opisano dizalo nosivosti 675kg sa dimenzijama kabine 1200x1400 mm, što nije standardno rješenje.

Standard većine proizvođača dizala, osim jednog, je dizalo nosivosti 630 kg sa dimenzijama kabine 1100x1400 mm te svim ostalim karakteristikama kao što je i opisano u troškovniku.

I u važećem Pravilniku o pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom, člankom 12. opisano je dizalo dimenzija kabine minimalno 1100x1400 mm.

Možemo li, sukladno uputama u točki 2.3 Poziva na dostavu ponuda, ponuditi jednakovrijedno dizalo (troškovnička stavka 5.1) sa 10 cm manjom kabinom od opisane troškovnikom?

Naručitelj daje sljedeći odgovor:

Ugradnja dizala vrši se unutar postojeće građevine OŠ Augusta Cesarca te je njegova dimenzija prilagođena prostoru i potrebama korisnika – između ostalog i invalidskih kolica s pratnjom pri čemu je projektirano da kabina nije minimalnih dimenzija već potrebnih dimenzija.

Troškovnikom su dane karakteristike dizala koje mogu proizvesti većina proizvođača dizala pri čemu nije traženo da dimenzija kabine bude standardna ili van standardna već da se takvo dizalo tih karakteristika može proizvesti i ugraditi.

Slijedom navedenog, u troškovniku koji je u prilogu br.2. Poziva za dostavu ponuda, dijelu B 5. TROŠKOVNIK DIZALA, potrebno je nuditi dizalo navedenih karakteristika u stavci br. 5.1.